



RK

Pi=5,02kW

kj=0,6

Po=3,012kW

Io= 4,68 A

cos fi=0,93

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI TN-S

12.	Transformator 230/24,63VA	PSS-63	1
11.	Wyłącznik różn.-prądowy 2-pol. 40/0,03A-AC	P-302	1
10.	Ochronnik przepięć kl. C	DEHN guard 275 FM	4
9.	Wyłącznik różn.-prądowy 4-pol. 40/0,03A-AC	P-304	1
8.	Wyłącznik nadprądowy 3-pol B16	S303	1
7.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol C6	S301	1
6.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B16	S301	1
5.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B10	S301	1
4.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B6	S301	6
3.	Lampka kontrolna 230 VAC	L301	3
2.	Rozłącznik 3-pol 25A	FR	1
1.	Obudowa n/t 4x18mod IP55		1
L.p.	Opis urządzenia	Przykład. typ	Ilość

OPIS ODBIORU	ZAB. CEWKI WYBIJAKOWEJ	ZASILANIE Z TG	KONTROLA NAPIĘCIA	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	GNIAZDO REM. 400VAC	POMPA ZATAPIALNA WODY	GNIAZDA 230VAC	OŚWIETLЕНИЕ	GNIAZDO 24VAC	KOCIOŁ 1	KOCIOŁ 2	STEROWANIE	ZASILANIE K300	ZASILANIE GAZEX
MOC (kW)					3,0	0,3	1,0	0,16	0,060	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
NR OBWODU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH:		ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce	
SANIPROJEKT		tel. +48 41 346 35 39; fax +48 41 346 35 39	
		biuro@saniprojekt.pl	
Temat: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM			
Adres:		ul. Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030	
Inwestor:		Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce	
Faza:	P. BUDOWLANY	Branża:	ELEKTRYCZNA
Projektant:	mgr inż. Jan Madej		Upr. nr
			160/85
Sprawdzający:		inż. Sławomir Skrobisz	
		SWK/IE/0029/06	
Tytuł rysunku:		TABLICA KOTŁOWNI RK SCHEMAT IDEOWY	
Data:		08.13	
Skala:		Nr rys.	
		E3	